



Утверждаю:

Директор ООО УК «ПОК и ТС»

М.А. Рассказова

06 20 16 г.

План - график ремонтных работ МКД ул. Калмыкова , д. 4

№ п/п	Помещение, место осмотра	Вид неисправности или повреждения	Работы по устранению неисправности
1	Фундаменты	Очистка отмостки .	август 2016 год .
2	Стены и фасады	Удовлетворительно	
3	Перекрытия	Удовлетворительно	
4	Крыши ,чердаки.	Удовлетворительно	
5	Оконные и дверные заполнения	Удовлетворительно	
6	Межквартирные перегородки	Удовлетворительно	
7	Лестницы, балконы, крыльца, подвалы	Частично разрушен шиферный настил на козырьках крылец. Требуется ремонт крыльца 3-го подъезда.	август 2016 год
8	Полы	Удовлетворительно	
9	Печи и очаги	Отсутствуют	
10	Внутренняя отделка	Удовлетворительно	
11	Центральное отопление	Котелки.	
12	Водопровод и канализация, ГВС	Питьевой колодец .Выгребные ямы.	Постоянно.
13	Электроснабжение и электротехнические устройства	Удовлетворительно	Постоянно.
14	Вентиляция	Прочистка.	4 раза в год.
15	Мусоропроводы	Отсутствуют.	
16	Специальные общедомовые технические устройства	Необходима окраска газовой трубы по фасаду.	Июль 2016 год
17	Внешнее благоустройство	Удовлетворительно.	

06 июня 2016 год

Инженер

И.В. Клементьев