

Утверждаю:
 М.А.Рассказова
 05 20/16 г.

План - график ремонтных работ МКД ул. Ленина, д. 16

№ п/п	Помещение, место осмотра	Вид неисправности или повреждения	Работы по устранению неисправности
1	Фундаменты	Необходима очистка отмостки от травы, ремонт.	Текущий ремонт. Июнь-июль 2016 год..
2	Стены и фасады	Удовлетворительно.	
3	Перекрытия	Удовлетворительно.	
4	Крыши	Навес замка, установка лестницы.	Текущий ремонт. Июнь-июль 2016 год.
5	Оконные и дверные заполнения	Необходима установка откосов входных дверей, рамы слухового окна.	Текущий ремонт. Июнь-июль 2016 год.
6	Межквартирные перегородки	Удовлетворительно.	
7	Лестницы, балконы, крыльца, подвалы	Удовлетворительно.	
8	Полы	Необходимо покраска пола.	Текущий ремонт. Июнь-июль 2016 год.
9	Печи и очаги	Отсутствуют.	
10	Внутренняя отделка	Необходимо покраска стены 1-го подъезда следы протечек. На 3-ем этаже вещи жильцов.	Текущий ремонт. Июнь-июль 2016 год.
11	Центральное отопление	Удовлетворительно.	
12	Водопровод и канализация, ГВС	Удовлетворительно.	
13	Электроснабжение и электротехнические устройства	Ревизия.	Постоянно.
14	Вентиляция	Прочистка. Необходимо восстановление вентиляционной трубы.	4 раза в год. Текущий ремонт. Июнь-июль 2016 год.
15	Мусоропроводы	Отсутствуют.	
16	Специальные общедомовые технические устройства	Удовлетворительно.	Постоянно.
17	Внешнее благоустройство	Мусор на придомовой территории.	Май 2016 год.

29.05.2016 г.

Инженер



И.В. Клементьев