



Утверждаю:

Директор ООО УК «ПОК и ТС»

М.А.Рассказова

20 16 г.

План - график ремонтных работ МКД ул. Ленина, д. 54

№ п/п	Помещение, место осмотра	Вид неисправности или повреждения	Работы по устранению неисправности
1	Фундаменты	Отмостка поросла травой частично разрушена..	Текущий ремонт. Август 2016 год
2	Стены и фасады	Удовлетворительно.	
3	Перекрытия	Удовлетворительно.	
4	Крыши	Удовлетворительно.	
5	Оконные и дверные заполнения	Удовлетворительно.	
6	Межквартирные перегородки	Удовлетворительно.	
7	Лестницы, балконы, крыльца, подвалы	Удовлетворительно.	
8	Полы	Износ краски в ходовых местах.	
9	Печи и очаги	Отсутствуют.	
10	Внутренняя отделка	Трещины, вздутие гипсокартона на стенах. Утрата окрасочного слоя.	Текущий ремонт. Август 2016 год
11	Центральное отопление	Газ котелки.	
12	Водопровод и канализация, ГВС	Удовлетворительно. Выгребные ямы, необходим ремонт крышек.	Текущий ремонт. Август 2016 год
13	Электроснабжение и электротехнические устройства	Ревизия.	Постоянно.
14	Вентиляция	Прочистка.	4 раза в год.
15	Мусоропроводы	Отсутствуют.	
16	Специальные общедомовые технические устройства	Удовлетворительно.	Постоянно.
17	Внешнее благоустройство	Отсутствуют инф. доски.	Июнь 2016 год

30.05.2016 г.

Инженер

И.В. Клементьев