



Утверждаю:

Директор ООО УК «ПОК и ТС»

М.А.Рассказова

« 05 » 20 16 г.

План - график ремонтных работ МКД ул. Ленина, д. 56

№ п/п	Помещение, место осмотра	Вид неисправности или повреждения	Работы по устранению неисправности
1	Фундаменты	Отмостка частично разрушена поросла травой.	Текущий ремонт. Июнь-июль 2016 год.
2	Стены и фасады	Сломаны доски облицовки. Изношено окрасочное покрытие.	Капитальный ремонт (по графику кап. ремонтов, либо по решению собственников.).
3	Перекрытия	Удовлетворительно.	
4	Крыши	Шиферный настил крыши порос мхом, многочисленные трещины ,сколы. Мусор на чердаке , отсутствуют ход. доски.	Текущий ремонт. Июнь-июль 2016 год.
5	Оконные и дверные заполнения	В 2-ом подъезде и замена стекла в окне подъезда.	Текущий ремонт. Июнь-июль 2016 год.
6	Межквартирные перегородки	Удовлетворительно.	Текущий ремонт. Август 2016 год.
7	Лестницы, балконы, крыльца, подвалы	Настил крылец частично сгнил.	Текущий ремонт. Июль 2016 год.
8	Полы	Износ краски в ходовых местах	Текущий ремонт. Август 2016 год
9	Печи и очаги	Отсутствуют.	
10	Внутренняя отделка	Отслоение штукатурного слоя от стен. Утрата окрасочного слоя.	Косметический ремонт. Август 2016 год.
11	Центральное отопление	Удовлетворительно.	
12	Водопровод и канализация, ГВС	Центральная канализация.	
13	Электроснабжение и электротехнические устройства	Ревизия.	Постоянно.
14	Вентиляция	Прочистка.	4 раза в год.
15	Мусоропроводы	Отсутствуют.	
16	Специальные общедомовые технические устройства	Удовлетворительно.	Постоянно.
17	Внешнее благоустройство	Отсутствуют инф. доски.	Текущий ремонт. Август 2016 год

30.05.2016 г.

Инженер

И.В. Клементьев