


Утверждаю:

Директор ООО УК «ПОК и ТС»



А.Д. Михайлюк

20__ г.

План - график ремонтных работ МКД ул. Ленина, д. 43 на 2017-18 гг..

№ п/п	Помещение, место осмотра	Вид неисправности или повреждения	Работы по устранению неисправности
1	Фундаменты	Оседание отдельных участков здания, плесень на стульях, стулья трухлявые.	Капитальный ремонт (по графику кап.ремонтов, либо по решению собственников.).
2	Стены и фасады	Сломаны доски облицовки. Изношено окрасочное покрытие. Следы гниения в р-оне крыльца 1 го подъезда	Капитальный ремонт (по графику кап.ремонтов, либо по решению собственников.).
3	Перекрытия	Прогибы балок, трещины и сколы в местах соединения балок, зазоры и щели между досками. Неравномерная просадка цокольного перекрытия.	Капитальный ремонт (по графику кап.ремонтов, либо по решению собственников.).
4	Крыши	Отсутствует часть ограждения. Нет ходовых досок.	Текущий ремонт. Июнь-июль 2017 год.
5	Оконные и дверные заполнения	Необходима подгонка дверей, замена входной двери, в 1-ом подъезде. Отсутствует рама 2-й подъезд.	Текущий ремонт. Июнь-июль 2017 год.
6	Межквартирные перегородки	Местами облицовка деформирована вследствие неравномерной осадки здания.	Текущий ремонт. Август 2017 год.
7	Лестницы, балконы, крыльца, подвалы	Настил крылец частично сгнил. Лестницы имеют отклонение от горизонтальной плоскости вследствие неравномерной осадки здания.	Текущий ремонт. Июль 2017 год.
8	Полы	Износ досок в ходовых местах.	Текущий ремонт. Август 2018 год
9	Печи и очаги	Отсутствуют.	
10	Внутренняя отделка	Следы протечки на перекрытии в подъездах.. Трещины, вздутие гипсокартона на стенах. Утрата окрасочного слоя.	Косметический ремонт. Август 2018 год.
11	Центральное отопление	Газ..котелок.	
12	Водопровод и канализация, ГВС	Выгребные ямы. ХВС - питьевой колодец.	
13	Электроснабжение и электротехнические устройства	Ревизия.	
14	Вентиляция	Прочистка.	3 раза в год.
15	Мусоропроводы	Отсутствуют.	
16	Специальные общедомовые технические устройства	Удовлетворительно.	Постоянно.
17	Внешнее благоустройство	Сгнили деревянные настилы выгребных ям.	Текущий ремонт. Август 2017 год

29.05.2016 г.

Ст. мастер В.Ф. Михеев