


Утверждаю:

Директор ООО УК «ПОК и ТС»

А.Д. Михайлюк

« » г.



План - график ремонтных работ МКД ул. Титова, д. 12 на 2017-18 гг.,

№ п/п	Помещение, место осмотра	Вид неисправности или повреждения	Работы по устранению неисправности
1	Фундаменты, цоколь.	Разрушение фундамента.	Капитальный ремонт (по графику кап.ремонтов, либо по решению собственников.).
2	Стены и фасады	Удовлетворительно.	
3	Перекрытия	Перекас цокольного перекрытия.	Капитальный ремонт (по графику кап.ремонтов, либо по решению собственников.).
4	Крыши, чердаки	Шиферное покрытие крыши разрушено, поросло мхом, сколы. Отсутствуют рамы в слуховых окнах. На чердаке мусор, отсутствуют ходовые доски.	Капитальный ремонт (по графику кап.ремонтов, либо по решению собственников.).
5	Оконные и дверные заполнения	Необходима подгонка, регулировка дверей.	Текущий ремонт. Июнь-июль 2017 год.
6	Отмостка	Поросла травой, местами разрушена.	Текущий ремонт. Июль 2017 год.
7	Лестницы, балконы, крыльца, подвалы	Удовлетворительно.	
8	Полы	Удовлетворительно.	
9	Печи и очаги	Отсутствуют.	
10	Внутренняя отделка	Удовлетворительно.	
11	Центральное отопление	Удовлетворительно.	
12	Водопровод и канализация, ГВС	Удовлетворительно.	
13	Электроснабжение и электротехнические устройства	Ревизия	
14	Вентиляция	Прочистка.	3 раза в год.
15	Мусоропроводы	Отсутствуют.	
16	Специальные общедомовые технические устройства	Удовлетворительно.	
17	Внешнее благоустройство	Мусор на придомовой территории.	Май 2017 год.
18	Иное	Требуется окраска газовой трубы.	Август 2017 год.

17.05.2017 г.

Ст. мастер В.Ф. Михеев