



Утверждаю:
 Директор ООО УК «ПОК и ТС»
 М.А.Рассказова
 2016 г.

План - график ремонтных работ МКД ул. Выучейского, д. 10

№ п/п	Помещение, место осмотра	Вид неисправности или повреждения	Работы по устранению неисправности
1	Фундаменты	Удовлетворительно.	
2	Стены и фасады	3 под разрушение облиц плиты цоколя.	Текущий ремонт. Июль. 2016 год.
3	Перекрытия	Удовлетворительно.	
4	Крыши	Удовлетворительно.	
5	Оконные и дверные заполнения	Удовлетворительно. 2 под требуется замена доводчика.	Текущий ремонт. Июль. 2016 год.
6	Межквартирные перегородки	Удовлетворительно.	
7	Лестницы, балконы, крыльца, подвалы	Удовлетворительно.	
8	Полы	Ремонт плинтуса в подъездах.	Текущий ремонт. Август 2016 год.
9	Печи и очаги	Отсутствуют.	
10	Внутренняя отделка	Требуется косметический ремонт. Бытовой хлам в подъездах.	Косметический ремонт. Август 2017 год.
11	Центральное отопление	Удовлетворительно.	
12	Водопровод и канализация, ГВС	Удовлетворительно.	
13	Электроснабжение и электротехнические устройства	Удовлетворительно.	
14	Вентиляция	Прочистка.	4 раза в год.
15	Мусоропроводы	Отсутствуют.	
16	Специальные общедомовые технические устройства	Удовлетворительно.	
17	Внешнее благоустройство	Удовлетворительно.	

02.06.2016 г.

Инженер

И.В. Клементьев