

Утверждаю:

Директор ООО УК «ПОК и ТС»

М.А.Рассказова

05 20/16 г.



План - график ремонтных работ МКД ул. Целевая, д. 2

№ п/п	Помещение, место осмотра	Вид неисправности или повреждения	Работы по устранению неисправности
1	Фундаменты	Отмостка местами отсутствует поросла травой.	Текущий ремонт. Июнь-июль 2016 год.
2	Стены и фасады	Удовлетворительно.	
3	Перекрытия	Удовлетворительно.	
4	Крыши	Отсутствует часть ограждения .	Текущий ремонт. Июнь-июль 2016 год.
5	Оконные и дверные заполнения	Удовлетворительно.	
6	Межквартирные перегородки	Удовлетворительно.	
7	Лестницы, балконы, крыльца, подвалы	Удовлетворительно.	
8	Полы	Износ краски в ходовых местах.	Текущий ремонт. Август 2016 год
9	Печи и очаги	Отсутствуют.	
10	Внутренняя отделка	. Утрата окрасочного слоя.	Косметический ремонт. Август 2016 год.
11	Центральное отопление	Нарушена теплоизоляция труб в тех. подполье.	Текущий ремонт Апрель 2016 год.
12	Водопровод и канализация, ГВС	Удовлетворительно.	
13	Электроснабжение и электротехнические устройства	Ревизия.	Постоянно.
14	Вентиляция	Прочистка.	4 раза в год.
15	Мусоропроводы	Отсутствуют.	
16	Специальные общедомовые технические устройства	Удовлетворительно.	Постоянно.
17	Внешнее благоустройство		

31.05.2016 г.

Инженер

И.В. Клементьев