

Утверждаю:
 Директор ООО УК «ПОК и ТС»
 М.А.Рассказова
 «02» 06 2016 г.



План - график ремонтных работ МКД ул. Пырерко, д. 9

№ п/п	Помещение, место осмотра	Вид неисправности или повреждения	Работы по устранению неисправности
1	Фундаменты	Сваи част замена.	Текущий ремонт. Август 2016 год.
2	Стены и фасады	Цоколь разрушен.	Текущий ремонт. Июль. 2016 год.
3	Перекрытия	Удовлетворительно.	
4	Крыши	Удовлетворительно.	
5	Оконные и дверные заполнения	Удовлетворительно.	
6	Межквартирные перегородки	Удовлетворительно.	
7	Лестницы, балконы, крыльца, подвалы	Настил крылец част сгнил.	Текущий ремонт. Август 2016 год.
8	Полы	Просадка утеплителя цокольного перекрытия.	Текущий ремонт. Август 2016 год.
9	Печи и очаги	Отсутствуют.	
10	Внутренняя отделка	Требуется косметический ремонт. Бытовой хлам в подъездах.	Косметический ремонт. Август 2017 год.
11	Центральное отопление	Удовлетворительно.	
12	Водопровод и канализация, ГВС	Нарушена теплоизоляция.	Текущий ремонт. Август 2016 год.
13	Электроснабжение и электротехнические устройства	Удовлетворительно.	
14	Вентиляция	Прочистка.	4 раза в год.
15	Мусоропроводы	Отсутствуют.	
16	Специальные общедомовые технические устройства	Удовлетворительно.	
17	Внешнее благоустройство	Удовлетворительно.	

02.06.2016 г.

Инженер



И.В. Клементьев