

Утверждаю:
 Директор ООО УК «ПОК и ТС»
 М.А.Рассказова
 « 08 » 06 2016 г.

План - график ремонтных работ МКД ул. 60 Лет Октября, д. 16

№ п/п	Помещение, место осмотра	Вид неисправности или повреждения	Работы по устранению неисправности
1	Фундаменты	Удовлетворительно. Отсутствуют продухи.	Текущий ремонт. Август 2016 год.
2	Стены и фасады	Требуется ремонт облиц плиты.	Текущий ремонт. Август 2016 год.
3	Перекрытия	Удовлетворительно. Мусор на чердаке.	Текущий ремонт. Июль 2016 год.
4	Крыши	Частично отсутствует ограждение.	Текущий ремонт. Август 2017 год.
5	Оконные и дверные заполнения	Удовлетворительно.	
6	Межквартирные перегородки	Удовлетворительно.	
7	Лестницы, балконы, крыльца, подвалы	В техподполье несанкционированные постройки. Мусор в техподполье. Перекося плит крылец.	Текущий ремонт. Июль 2017 год. Август 2016 год.
8	Полы	Удовлетворительно.	
9	Печи и очаги	Отсутствуют.	
10	Внутренняя отделка	Требуется косметический ремонт.	Косметический ремонт. Август 2017 год.
11	Центральное отопление	Нарушена теплоизоляция.	Текущий ремонт Август 2016 год.
12	Водопровод и канализация, ГВС	Нарушена теплоизоляция труб. Контруклоны.	Текущий ремонт. Август 2016 год.
13	Электроснабжение и электротехнические устройства	В подвале нет света.	Текущий ремонт. Июль 2016 год.
14	Вентиляция	Прочистка. Повреждение оголовков вент труб.	4 раза в год. Август 2016 год.
15	Мусоропроводы	Отсутствуют.	
16	Специальные общедомовые технические устройства	Удовлетворительно.	
17	Внешнее благоустройство	Удовлетворительно.	

08.06.2016 г.

Инженер



И.В. Клементьев