

Утверждаю:  
 Директор ООО УК «ПОК и ТС»  
 М.А.Расказова  
 20 16 г.



План - график ремонтных работ МКД ул. 60 Лет Октября, д. 47А

№ п/п	Помещение, место осмотра	Вид неисправности или повреждения	Работы по устранению неисправности
1	Фундаменты	Удовлетворительно. Отмостка част разрушена.	Текущий ремонт. Август 2016 год.
2	Стены и фасады	Удовлетворительно.	
3	Перекрытия	Удовлетворительно. Мусор на чердаке.	Текущий ремонт. Июль 2017 год.
4	Крыши	Частично отсутствует ограждение.	Текущий ремонт. Август 2017 год.
5	Оконные и дверные заполнения	Удовлетворительно. Нет замков на чердак.	Текущий ремонт. Июль 2016 год.
6	Межквартирные перегородки	Удовлетворительно.	
7	Лестницы, балконы, крыльца, подвалы	В техподполье несанкционированные постройки.	Текущий ремонт. Июль 2017 год.
8	Полы	Износ краски в ходовых местах.	Косметический ремонт. Август 2017 год.
9	Печи и очаги	Отсутствуют.	
10	Внутренняя отделка	Требуется косметический ремонт.	Косметический ремонт. Август 2017 год.
11	Центральное отопление	Газовые котлы.	
12	Водопровод и канализация, ГВС	Нарушена теплоизоляция труб.	Текущий ремонт. Август 2016 год.
13	Электроснабжение и электротехнические устройства	Удовлетворительно.	Ревизия.
14	Вентиляция	Прочистка.	4 раза в год.
15	Мусоропроводы	Отсутствуют.	
16	Специальные общедомовые технические устройства	Удовлетворительно.	
17	Внешнее благоустройство	Нет информационных досок.	Текущий ремонт. Август 2016 год.

08.06.2016 г.

Инженер



И.В. Клементьев