

Утверждаю:

Директор ООО УК «ПОК и ТС»

М.А.Рассказова

2016 г.



План - график ремонтных работ МКД ул. 60 Лет Октября, д. 6

№ п/п	Помещение, место осмотра	Вид неисправности или повреждения	Работы по устранению неисправности
1	Фундаменты	Удовлетворительно. Отмостка част разрушена.	Текущий ремонт. Август. 2016 год.
2	Стены и фасады	Повреждение облиц плиты.	Текущий ремонт. Август. 2016 год.
3	Перекрытия	Удовлетворительно.	
4	Крыши	Частично отсутствует ограждение.	Текущий ремонт. Август 2016 год.
5	Оконные и дверные заполнения	Удовлетворительно.	
6	Межквартирные перегородки	Удовлетворительно.	
7	Лестницы, балконы, крыльца, подвалы	Частично разрушен настил крылец. В техподполье несанкционированные постройки.	Текущий ремонт. Июль 2016 год.
8	Полы	Удовлетворительно.	
9	Печи и очаги	Отсутствуют.	
10	Внутренняя отделка	Требуется косметический ремонт.	Косметический ремонт. Август 2016 год.
11	Центральное отопление	Нарушена теплоизоляция.	Текущий ремонт Август 2016 год.
12	Водопровод и канализация, ГВС	Нарушена теплоизоляция труб. Контруклоны водоотведения.	Текущий ремонт. Август 2016 год.
13	Электроснабжение и электротехнические устройства	Удовлетворительно.	
14	Вентиляция	Прочистка. Повреждение оголовков вент труб.	4 раза в год. Август 2016 год.
15	Мусоропроводы	Отсутствуют.	
16	Специальные общедомовые технические устройства	Удовлетворительно.	
17	Внешнее благоустройство	Мусор на придомовой территории. Огороды на придомовой территории.	Май 2017 год.

08.06.2016 г.

Инженер

И.В. Клементьев